

Оценочный лист
по проверке (обследованию) спортивной материально-технической базы
образовательной организации на соответствие требованиям
безопасности образовательного процесса
2021-2022 учебный год

Наименование образовательной организации	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тейковского муниципального района «Большеклочковская средняя общеобразовательная школа»
Телефон (служебный, моб.)	8(49343) 4-87-33, моб. 8-905-107-0932
E-mail, официальный сайт	mbsoch@yandex.ru , http://большеклочковскаясош.тейковский-роо.рф
Адрес образовательной организации или спортивного сооружения	155056, Ивановская область, Тейковский район, д. Б.Клочково, ул. Центральная, д.53-а
Паспорт на здание (сооружение)	технический паспорт на здание школы
Технический журнал по эксплуатации здания (сооружения)	Технический журнал по эксплуатации здания школы (спортивный зал) Технический журнал по эксплуатации универсальной спортивной площадки
Дата проведения проверки (обследования)	

1. Организация работы по охране труда на спортивном сооружении образовательной организации

№ п/п	Документ	Основание (наименование законодательных и иных нормативных правовых актов)	Да	Нет	Примечание
1.1	Наличие Положения о системе управления охраной труда (СУОТ), утвержденного приказом руководителя образовательной организации	<i>ст.212 ТК РФ п.7 приказа Минтруда России № 438н</i>	+		<i>утверждено Приказом № 1/5 от "10".01.2020г.</i>
1.2	Наличие в организации локального нормативного акта (приказ, распоряжение) о распределении	<i>- ст.212, 214 ТК РФ - п.6 ст.28 и ст.41 Федерального закона №273-ФЗ.</i>	+		<i>Приказ № 1/6 от</i>

	обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности образовательного процесса	- п.4.3.1 ГОСТ 12.0.230.2-2015			"10".01 .2020г
1.3	Наличие журналов регистрации:	пункт 2.1.3 Постановления № 1/29	x	x	x
1.3.1	- вводного инструктажа		+		
1.3.2	- инструктажа на рабочем месте		+		
1.4	Наличие акта-разрешения на проведение занятий по физкультуре, выданного комиссией по приемке образовательной организации к новому учебному году	п.8 Правил безопасности	+		Акт приемк и от 13.08.2 021 года
1.5	Наличие правил и инструкций по охране труда для работников	ст. 212 ТК РФ	+		
1.6	Наличие в спортивном сооружении аптечки оказания первой помощи	п.96 Правил безопасности	+		
1.7	Наличие документа о прохождении учителем (преподавателем, инструктором) физкультуры обучения по охране труда и оказанию первой помощи	ст.225 ТК РФ	+		1.удостове рение ООО « Ивановски й центр безопаснос ти и охраны труда» от 14.05.2021 года 2.Удостов ерение ООО « Энергобезо пасность» « Оказание первой помощи» от 23.03.2020 год
1.8	Наличие инструкций по охране труда при проведении занятий по физической культуре и спортом	п.2.1.3 Постановления № 1/29	+		

2. Визуальное обследование состояния спортивного сооружения (спортзала)

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет
2.1	Стены наружные		
2.1.1	трещины на стенах, отслоения штукатурки		+
2.1.2	намокание в результате протечек		+
2.1.3	отклонения от вертикали		+
2.2	Стены внутренние		
2.2.1	трещины на стенах, отслоения штукатурки		+
2.2.2	намокание в результате протечек		+
2.2.3	перекосы оконных, дверных проемов		+
2.2.4	деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки		+

2.3	Цоколь		
2.3.1	выпадение кирпичей цокольной кладки		+
2.3.2	нарушение гидроизоляции		+
2.3.3	повреждения отмостки		+

Примечание: в случае нахождения спортивного сооружения в здании образовательной организации визуальная проверка осуществляется в отношении наружных стен соответствующего сооружения

3. Закрытые спортивные сооружения (спортзалы)

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет
3.1	Полы не имеют дефектов и (или) повреждений	+	
3.2	Полы выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию	+	
3.3	Стены и потолки не имеют:	x	x
3.3.1	дефектов и (или) повреждений	+	
3.3.2	следов протекания	+	
3.3.3	признаков поражения грибом	+	
3.4	Стены на высоту 1,8 м. не имеют выступов	+	
3.5	Выступы стен на высоте менее 1,8 м., связанные с конструктивными особенностями зала, закрыты панелями на ту же высоту	-	-
3.6	Приборы отопления закрыты сетками или щитами, не выступающими из плоскости стены	+	
3.7	Все светильники находятся в исправном состоянии, следов загрязнения нет	+	
3.8	Светильники оборудованы сетками от повреждения мячом в спортзалах, предназначенных для проведения спортивных игр	+	
3.9	Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют гигиеническим нормативам	+	
3.10	Используются лампы одного типа с одинаковым светоизлучением	+	
3.11	Оконное остекление выполнено из цельного стекла. Трещины и иное нарушение целостности отсутствует	+	
3.12	Оконные проемы имеют защитное ограждение от ударов мячом	+	
3.13	Окна имеют фрамуги, открывающиеся с пола, и	+	

	солнцезащитные приспособления			
3.14	Обеспечивается температурный режим в диапазоне 18-20 °С	таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21	+	
3.15	Помещение оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, находящейся в исправном состоянии	п.25 Правил безопасности		+

3.1. Закрытые спортивные сооружения образовательных организаций профессионального и высшего образования

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
3.16	Крепление спортивного оборудования выполнено заподлицо с поверхностью стен спортзала	п.6.1.2 СП 31-112-2004 (часть 1)	-	-
3.17	Нагревательные приборы и трубопроводы, установленные на высоте ниже 2 м от пола, имеют защитное ограждение	п.8.1.13 СП 31-112-2004 (часть 1)	-	-
3.18	В качестве источника света для искусственного освещения применяются люминесцентные лампы	п.8.3.6 СП 31-112-2004 (часть 1)	-	-
3.19	Светильники (за исключением светильников отраженного света) установлены на стенах в торцах спортзалов	п.8.3.9 СП 31-112-2004 (часть 1)	-	-
3.20	Крепление электрооборудования выполнено заподлицо с поверхностью стен или заглублены	п.8.3.12 СП 31-112-2004 (часть 1)	-	-
3.21	Размещение электрических выключателей, регуляторов осветительной арматуры в залах, выполнено на высоте от 0,8 до 1,3 м	п.8.3.12 СП 31-112-2004 (часть 1)	-	-

4. Открытые спортивные сооружения

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
4.1	Спортивные и игровые площадки имеют полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия имеют документы об оценке	п.2.2.2 СП 2.4.3648-20	+	

	(подтверждение) соответствия			
4.2	Оборудование спортивных площадок имеет документ об оценке соответствия	<i>п.3.4.1 СП 2.4.3648-20</i>	+	
4.3	На баскетбольной площадке имеются полосы вне поля для игры шириной не менее 1 м, свободные от каких-либо предметов (зона безопасности)	<i>приложение 3 Правил безопасности</i>	+	
4.4	Футбольное поле представляет собой ровную площадку, окруженную по периметру зоной безопасности с передних сторон 4-8м, с боковых сторон 2-4м	<i>п.3.14 СП 31-115-2006</i>	+	
4.4	Футбольное поле имеет натуральное травяное или искусственное покрытие	<i>ГОСТ Р 58157-2018</i>	+	
4.5	Покрытие (поверхность) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок не имеет видимых разрывов, разломов, трещин, неровностей	<i>п.4.1 ГОСТ Р 56199-2014</i>	+	

5. Безопасность спортивного оборудования

	Контролируемый параметр		Соответствие установленному требованию	
			да	нет
5.1	На поверхности игрового спортивного оборудования отсутствуют:	<i>п.5.2 ГОСТ Р 56199-2014</i>	х	х
5.1.1	выступающие острые элементы		+	
5.1.2	заусенцы		+	
5.1.3	неплотно сидящие гвозди		+	
5.1.4	части проволоки из закрепляющих шнуров		+	
5.2	Поверхность элементов оборудования гладкая		+	
5.3	Сварочные швы спортивного оборудования отшлифованы		+	
5.4	Конструкцией игрового спортивного оборудования исключено застревание отдельных частей тела	<i>п.5.4 ГОСТ Р 56199-2014</i>	+	
5.4	Жерди гимнастических брусьев не имеют трещин	<i>п.57 Правил безопасности</i>	-	-
5.6	Гимнастическое бревно не имеет трещин	<i>п.59 Правил безопасности</i>	-	-
5.7	Мостик гимнастический подбит резиной с целью исключения скольжения при отталкивании	<i>п.62 Правил безопасности</i>	+	+

6. Требования к креплению игрового оборудования

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет
6.1	Крепеж спортивного оборудования находится в исправном состоянии, без видимых повреждений	+	
6.2	Все крепления игрового оборудования обеспечивают его безопасность, в т. ч.:	х	х
6.2.1	устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола к горизонтальной нагрузке 1100 Н, приложенной к центру перекладины	<i>n.10.2.1.2</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	+
6.2.2	устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000 Н, приложенной к наиболее удаленной от щита части кольца	<i>n.10.3.2</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	+
6.2.3	устойчивость крепления волейбольных стоек к горизонтальной нагрузке 1440 Н, приложенной на уровне несущего троса	<i>n.10.4.2</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	+
6.2.4	устойчивость перекладины (турника) к горизонтальной нагрузке 3800 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	<i>n.10.6.3</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	+
6.2.5	деформация (прогиб) перекладины (турника) не более 100 мм при вертикальной нагрузке 2000 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	<i>n.10.6.3</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	+
6.2.6	устойчивость и прочность закрепления шведской стенки к стене, при горизонтальной нагрузке 900 Н (92кг), приложенной к верхней и нижней перекладинам стенки	<i>n.10.6.3</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	+
6.2.7	деформация (прогиб) жердей гимнастических брусьев не более 40-100 мм при вертикальной нагрузке 1350 Н (137 кг), приложенной к середине жердей брусьев	<i>n.10.7.4</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	-
6.2.8	прочность и устойчивость закрепления гимнастических колец к нагрузке 4530 Н (455 кг)	<i>n.10.8.2</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	-
6.2.9	устойчивость гимнастического коня к нагрузке, составляющей 20% собственной массы коня, но не менее 70Н	<i>n.10.9.2</i> <i>ГОСТ Р 56199-2014</i>	-

7. Тренажерные залы профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет
7.1	Габариты залов общеразвивающих тренажеров и силовой подготовки определены из расчета:	х	х
7.1.1	- 6 м ² на единицу оборудования со свободной зоной для общеразвивающих упражнений и разминки	-	-
7.1.2	- 4,5 м ² — для залов без такой зоны (если в комплексе есть зал для спортивных игр или ОФП)	-	-

*п.4.4.11 СП 31-112-2004
(часть 1)*

8. Бассейны. Отсутствуют.

	Контролируемый параметр	Соответствие установленному требованию	
		да	нет
8.1	Ванны бассейнов оборудованы:	х	х
8.1.1	лестницами для входа в воду и выхода из воды	-	-
8.1.2	лестницами в нишах	-	-
8.1.3	высокими поручнями для спуска в воду и выхода из воды	-	-
8.1.4	специальным устройством для спуска в воду инвалидов	-	-
8.2	Ванна бассейна:	х	х
8.2.1	имеет закругленные края бортов	-	-
8.2.2	швы между плитами тщательно затерты	-	-
8.2.3	имеет неповрежденное верхнее покрытие ванны бассейна, стенок бортиков и обходных дорожек	-	-
8.2.4	не имеет сколов плитки, незакрепленной плитки	-	-
8.2.5	имеет четкий видимый край бортика ванны (контрастный цвет плитки)	-	-
8.3	Оснащенность зала (помещения) ванны спасательными средствами:	х	х
8.3.1	спасательный круг (конец "Александрова") - 4 шт.	-	-
8.3.2	плавающий шест с крюком или кольцом на конце - 3 шт.	-	-
8.3.3	плотик (плавающие носилки) - 1 шт.	-	-
8.4	Залы (помещения) ванн бассейнов:	х	х
8.4.1	нескользящая поверхность обходной	-	-

*таблица 3
ГОСТ Р 56199-2014*

*таблица 3
ГОСТ Р 56199-2014*

*таблица 3
ГОСТ Р 56199-2014*

	дорожки			
8.4.2	уклон обходных дорожек в сторону трапов от 1% до 2%		-	-
8.4.3	наличие обогрева обходных дорожек		-	-
8.4.4	наличие обогрева стационарных скамеек		-	-
8.4.5	наличие обогрева полов водной зоны зала		-	-
8.4.6	закругленные сопряжения стен и колонн с полами		-	-
8.5	Система водоподготовки включает в себя		X	X
8.5.1	Наличие сетчатых фильтров очистки воды		-	-
8.5.2	Наличие установки дозирования коагулянта системы очистки воды фильтров очистки воды		-	-
8.5.3	Наличие насыпных фильтров системы очистки воды		-	-
8.5.4	Наличие системы обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами		-	-
8.5.5	Наличие автоматической системы контроля качества воды		-	-
8.6	Наличие приточно-вытяжной вентиляции в бассейне и отопления для обеспечения необходимых параметров микроклимата	таблица 11.1 СП 31-113-2004	-	-
8.7	Элементы вентиляционных систем и нагревательные приборы, установленные на высоте до 2м. от уровня пола, закрыты щитами, исключающими травмы и ожоги занимающихся	n.11.5 СП 31-113-2004	-	-

Оценочный лист составил:

« » 202 г.
инспектор труда Профсоюза

(подпись)

(ф.и.о.)

С Оценочным листом ознакомлены:

Руководитель
образовательной организации
(МКОУ Большеклочковская СОШ)

«24» 11 2021 г.



(подпись)

(ф.и.о.)

Председатель профкома
образовательной организации
(МКОУ Большеклочковская СОШ)

«24» 11 2021 г.

(подпись)

(ф.и.о.)